

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО КОНСТАНТИНОВСКОМУ РАЙОНУ**
с. Константиновка ул. Рабочая 7 «а», тел. 91-6-27

Предписания № 16/1/13
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Директору МОУ Константиновская СОШ
Бянкиной Нине Александровне

Во исполнение распоряжения (приказа) начальника ОНД по Константиновскому району № 16 от «05» мая 2014 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 ч 00 мин по 10 ч 00 мин 13 мая 2014 г., с 09 ч 00 мин по 12 ч 00 мин 14 мая 2014г, с 14 ч 00 мин по 15 ч 00 мин 20 мая 2014г проведена плановая проверка начальником ОНД по Константиновскому району Чучмий Вячеславом Александровичем, на объекте защиты МОУ Константиновская СОШ по адресу с. Константиновка ул. Школьная 1 совместно с директором Бянкиной Н.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препланирования	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
+	1 Не назначено лицо ответственное за эксплуатацию установок пожарной автоматики, оперативный (дежурный персонал) для контроля за состоянием установок, а также вызова пожарной охраны в случае возникновения пожара.	РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики, правила технического содержания» п. 1.3.2	30.05.2014г	
+	2 Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится реже 1 раза в год.	п. 21 правил противопожарного режима в РФ (Утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390)	30.11.2014г	
+	3 На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	п. 38 правил противопожарного режима в РФ (Утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390)	30.11.2014г	
+	4 Руководитель организации не обеспечивает соблюдение сроков перезарядки огнетушителей,	п. 70, п. 478 правил противопожарного режима в РФ (Утверждены	30.11.2014г	

	своевременной замены	постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390)		
5	Руководителем не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима	п.2 правил противопожарного режима в РФ (Утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390)	30.05.2014	
6	Руководитель не обеспечивает укомплектованность пожарных кранов № 1 и № 5 внутреннего противопожарного водопровода вентилями, не организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).	п.57 правил противопожарного режима в РФ (Утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390)	30.05.2014	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД по Константиновскому району Чучмий Вячеслав Александрович

(должность, Фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, подпись, М.Л.П.)



Предписание для исполнения получил / направлено по почте:

[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(должность, фамилия, инициалы)

«5» мая 2014г.

Телефоны доверия: ГУ МЧС России по Амурской области 8 (4162) 53-99-99;
Дальневосточного регионального центра 8 (4212) 59-95-99